



231613050381
有效期2029年7月16日

报告编号 W20250211002

平顶山市平水水质检测有限公司



检测报告



样品名称 汝州市自来水发展有限公司东关吴绍窝管网水

委托单位 汝州市自来水发展有限公司


报告打印日期 2025年2月17日

平顶山市平水水质检测有限公司


检 测 报 告

报告编号 W20250211002

样品名称	汝州市自来水发展有限公司东关吴绍窝管网水		
委托单位	汝州市自来水发展有限公司		
电话/地址	—		
抽（采）样地点	东关吴绍窝		
样品编号	W20250211-02	样品类别	生活饮用水
样品来源	委托	样品状态	无色透明液体
样品规格	/	样品数量	5 L 2.5 L 1 L×2 250 mL×2 200 mL 50 mL×2
抽（采）样日期	2025-02-11	样品接收日期	2025-02-11
样品检测日期	2025-02-11~2025-02-16		
检测项目	见附页		
执行标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
备注	—		

制表人: 

审核人: 

签发人: 

签发日期: 2025. 2. 17

平顶山市平水水质检测有限公司 检测报告

报告编号 W20250211002

检测项目	计量单位	检测结果	最低检测浓度	标准限值	检测方法
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	/	不应检出	GB/T 5750.12-2023/5.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	/	不应检出	GB/T 5750.12-2023/7.2
菌落总数	CFU/mL	1	/	100	GB/T 5750.12-2023/4.1
砷	mg/L	0.002	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023/9.1
镉	mg/L	<0.0005	0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023/12.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023/13.1
铅	mg/L	0.0046	0.0025	0.01	GB/T 5750.6-2023/14.1
汞	mg/L	0.0004	0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023/11.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023/7.1
氟化物	mg/L	0.8	0.1	1.0	GB/T 5750.5-2023/6.2
硝酸盐(以N计)	mg/L	3.76	0.15	10	GB/T 5750.5-2023/8.3
三氯甲烷	mg/L	<0.000032	0.000032	0.06	GB/T 5750.8-2023/4.3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	0.000016	0.1	GB/T 5750.8-2023/4.3
二氯一溴甲烷	mg/L	<0.000015	0.000015	0.06	GB/T 5750.8-2023/4.3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	0.000041	0.1	GB/T 5750.8-2023/4.3
三卤甲烷	/	0.0007	/	该化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	0.0037	0.05	GB/T 5750.10-2023/15.2
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	0.0044	0.1	GB/T 5750.10-2023/16.2
亚氯酸盐	mg/L	0.065	0.0024	0.7	GB/T 5750.10-2023/20.2
氯酸盐	mg/L	0.295	0.005	0.7	GB/T 5750.10-2023/21.2
色度	度	<5	5	15	GB/T 5750.4-2023/4.1
浑浊度	NTU	0.88	/	1	GB/T 5750.4-2023/5.1
臭和味	/	无异臭、异味	/	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023/6.1
肉眼可见物	/	无	/	无	GB/T 5750.4-2023/7.1
pH	/	7.90	/	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023/8.1
铝	mg/L	0.081	0.008	0.2	GB/T 5750.6-2023/4.1
铁	mg/L	0.15	0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023/5.1
锰	mg/L	<0.05	0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023/6.1
铜	mg/L	<0.05	0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023/7.2
锌	mg/L	<0.05	0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023/8.1
氯化物	mg/L	97.6	0.15	250	GB/T 5750.5-2023/5.2
硫酸盐	mg/L	95.3	0.75	250	GB/T 5750.5-2023/4.2
溶解性总固体	mg/L	426	/	1000	GB/T 5750.4-2023/11.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	304	1.0	450	GB/T 5750.4-2023/10.1
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	2.10	0.05	3	GB/T 5750.7-2023/4.1
氨(以N计)	mg/L	0.25	0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023/11.1
总α放射性	Bq/L	0.04	0.02	0.5	GB/T 5750.13-2023/4.1.8.3
总β放射性	Bq/L	0.15	0.03	1	GB/T 5750.13-2023/5.1
游离氯	mg/L	0.11	0.005	出厂水和末梢水限值≤2, 出厂水余量≥0.3, 末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023/4.2
二氧化氯	mg/L	0.03	0.02	出厂水和末梢水限值≤0.8, 出厂水余量≥0.1, 末梢水余量≥0.02	GB/T 5750.11-2023/8.4

*****报告结束*****