CMA
231613050381
有效期2029年7月16日

报告编号 W20261009018

平顶山市平水水质检测有限公司

检 测 报 告

样 品 名 称　汝州市自来水发展有限公司市直幼儿园管网水

委 托 单 位　汝州市自来水发展有限公司

报告打印日期　2026 年 10 月 15 日

平顶山市平水水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号 W20261009018

样品名称	汝州市自来水发展有限公司市直幼儿园管网水		
委托单位	汝州市自来水发展有限公司		
电话/地址	——		
抽（采）样地点	市直幼儿园		
样品编号	W20261009-18	样品类别	生活饮用水
样品来源	委托	样品描述	水样无色透明 瓶（壶）包装密封完好
采（送）样人	王宗帅		
样品规格	/	样品数量	5 L×1 2.5 L×1 1 L×2 250 mL×2 200 mL×1 50 mL×2
抽（采）样日期	2026-10-09	样品接收日期	2026-10-09
样品检测日期	2026-10-09~2026-10-14		
检测项目	见报告		
检测依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023		
备 注	——		

制表人：高扬　　审核人：张育艳　　签发人：张阿锦

签发日期：2026.10.15

平顶山市平水水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号 W20261009018

检测项目	计量单位	检测结果	最低检测浓度	标准限值	检测方法
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	/	不应检出	GB/T 5750.12-2023/5.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	/	不应检出	GB/T 5750.12-2023/7.2
菌落总数	CFU/mL	4	/	100	GB/T 5750.12-2023/4.1
砷	mg/L	0.001	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023/9.1
镉	mg/L	<0.0005	0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023/12.1
铬（六价）	mg/L	<0.004	0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023/13.1
铅	mg/L	0.0050	0.0025	0.01	GB/T 5750.6-2023/14.1
汞	mg/L	<0.0001	0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023/11.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023/7.1
氟化物	mg/L	0.6	0.1	1.0	GB/T 5750.5-2023/6.2
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	6.02	0.15	10	GB/T 5750.5-2023/8.3
三氯甲烷	mg/L	<0.000032	0.000032	0.06	GB/T 5750.8-2023/4.3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	0.000016	0.1	GB/T 5750.8-2023/4.3
二氯一溴甲烷	mg/L	<0.000015	0.000015	0.06	GB/T 5750.8-2023/4.3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	0.000041	0.1	GB/T 5750.8-2023/4.3
三卤甲烷	/	0.0007	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	/
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	0.0037	0.05	GB/T 5750.10-2023/15.2
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	0.0044	0.1	GB/T 5750.10-2023/16.2
溴酸盐	mg/L	/	0.005	0.01	GB/T 5750.10-2023/22.2
亚氯酸盐	mg/L	0.067	0.0024	0.7	GB/T 5750.10-2023/20.2
氯酸盐	mg/L	0.302	0.005	0.7	GB/T 5750.10-2023/21.2
色度	度	<5	5	15	GB/T 5750.4-2023/4.1
浑浊度	NTU	0.46	/	1	GB/T 5750.4-2023/5.1
臭和味	/	无异臭、异味	/	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023/6.1
肉眼可见物	/	无	/	无	GB/T 5750.4-2023/7.1
pH	/	8.03	/	不小于 6.5 且不大于 8.5	GB/T 5750.4-2023/8.1
铝	mg/L	0.059	0.008	0.2	GB/T 5750.6-2023/4.1
铁	mg/L	0.07	0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023/5.1
锰	mg/L	<0.05	0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023/6.1
铜	mg/L	<0.05	0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023/7.2
锌	mg/L	<0.05	0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023/8.1
氯化物	mg/L	133	0.15	250	GB/T 5750.5-2023/5.2
硫酸盐	mg/L	119	0.75	250	GB/T 5750.5-2023/4.2
溶解性总固体	mg/L	618	/	1000	GB/T 5750.4-2023/11.1
总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	318	1.0	450	GB/T 5750.4-2023/10.1
高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	1.84	0.05	3	GB/T 5750.7-2023/4.1
氨（以 N 计）	mg/L	0.02	0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023/11.1
总 α 放射性	Bq/L	0.05	0.02	0.5	GB/T 5750.13-2023/4.1.8.3
总 β 放射性	Bq/L	0.19	0.03	1	GB/T 5750.13-2023/5.1
游离氯	mg/L	0.20	0.02	出厂水和末梢水限值≤2，出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023/4.3
总氯	mg/L	/	0.02	出厂水和末梢水限值≤3，出厂水余量≥0.5，末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023/5.1
臭氧	mg/L	/	0.01	出厂水和末梢水限值≤0.3，末梢水余量≥0.02	GB/T 5750.11-2023/9.3
二氧化氯	mg/L	0.12	0.02	出厂水和末梢水限值≤0.8，出厂水余量≥0.1，末梢水余量≥0.02	GB/T 5750.11-2023/8.4

*****报告结束*****